

Az áramszünet alatti aggregátor használat veszélyei

Életünk során egyre több elektromossággal működő berendezést használunk saját kényelmünk, vagy éppen biztonságunk érdekében. Ezen eszközök használata megkönnyíti mindennapjainkat, ugyanakkor egy-egy áramszünet esetén láthatóvá válik, milyen erősen függünk a hétköznapokban az elektromos áramtól.

Akár közcélú hálózatokon végzett tervszerű munkák miatt, akár a véletlenszerűen bekövetkező hibákból eredő áramszünet olykor kellemetlenséget okozhat ügyfeleink számára. Ennek áthidalását egyre több fogyasztó az üzletekben elérhető áron megvásárolható aggregátorokkal igyekszik megoldani. Azonban ezeknek az aggregátoroknak a használata komoly veszélyforrást jelenthet a közcélú hálózaton munkát végző szakszemélyzet számára. A belső fogyasztói hálózatra kapcsolt aggregátor áramot táplálhat vissza a feszültségmentesített hálózatszakaszba, melynek következtében az azon munkát végző szakembert halálos áramütés érheti.

A balesetek elkerülése érdekében az aggregátorok csak azután csatlakoztathatók a közcélú hálózattal kapcsolatban lévő belső fogyasztói hálózathoz, ha a megfelelő műszaki-védelmi intézkedések megtörténtek. Ennek hiányában a csatlakoztatás még ideiglenes jelleggel sem megengedett. Az áramszünetre érzékeny fogyasztóinknál javasoljuk, hogy - felkészülve az esetleges tervezett/nem tervezett áramszünetekre - a szabványos és engedélyezett aggregátoros csatlakozási pont kialakítását időben kezdjék el.

A belső fogyasztói hálózatra való csatlakozás és leválasztás műszaki feltételeit hatósági szabályozás alapján az E.ON írja elő, amely magában foglalja üzemviteli megállapodás megkötésének szükségességét is.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a balesetek megelőzése érdekében az aggregátor telepítésének szándékát minden esetben előzetesen be kell jelenteni!

A bejelentéseket a területileg illetékes hálózati régió elérhetőségein várjuk:

Győri Hálózati Régió	9027 Győr, Kandó K. u. 11-12.	fax: 96/521-810
Székesfehérvári Hálózati Régió	8000 Székesfehérvár, Királysor út a/A.	fax: 22/525-410
Veszprémi Hálózati Régió	8200 Veszprém, Mártírok út 9.	fax: 88/591-210
Tatabányai Hálózati Régió	2800 Tatabánya, Március 15. u. 11.	fax: 34/513-810
Szombathelyi Hálózati Régió	9700 Szombathely, Puskás T. út 5.	fax: 94/514-210
Pécsi Hálózati Régió	7636 Pécs, Búza tér 8/a.	fax: 72/501-212
Nagykanizsai Hálózati Régió	8800 Nagykanizsa, Király út 1.	fax: 93/503-533
Kaposvári Hálózati Régió	7400 Kaposvár, Dr. Guba Sándor u. 57.	fax: 82/502-922
Szekszárdi Hálózati Régió	7100 Szekszárd, Keselyűsi u. 2.	fax: 74/505-706
Debreceni Hálózati Régió	4030 Debrecen, Híd u. 10-12.	fax: 52/512-250
Szolnoki Hálózati Régió	5000 Szolnok, Verseny u. 3.	fax: 56/506-148
Nyíregyházi Hálózati Régió	4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 54.	fax: 42/420-627